

ПАСПОРТ

**на огнетушители порошковые закачные
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3 (3), ОП-4(3), ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3)**
**Предприятие – изготовитель: ООО «Меланти»
216790, Россия, г. Рудня Смоленская обл., ул. Киреева, 79
тел. 8-916-089-29-02, 8-916-094-21-80 www.start-m.com www.melanti.ru**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Огнетушители порошковые ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3), ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3) закачного типа предназначены для тушения загораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов и электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В, на промышленных предприятиях, складах хранения горючих материалов в учреждениях, на наземном транспорте, а также в быту.

1.2. Огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горения которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий).

1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 в диапозоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование показателей	Значения						
	ОП-1(3)	ОП-2(3)	ОП-3(3)	ОП-4(3)	ОП-5(3)	ОП-8(3)	ОП-10(3)
1. Вместимость корпуса, л	1.32 ± 0.07	2.6 ± 0.13	3.9 ± 0.18	5.2 ± 0.26	6.5 ± 0.32	10.8 ± 0.54	13.0 ± 0.65
2. Масса огнетушащего вещества, кг	1.0 ± 0.05	2.0 ± 0.1	3.0 ± 0.15	4.0 ± 0.2	5.0 ± 0.25	8.0 ± 0.4	10.0 ± 0.5
3. Рабочее давление, МПа	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
4. Масса огнетушителя брутто, не более, кг	1.8 ± 0.2	3.0 ± 0.5	5.0 ± 1.0	6.0 ± 1.0	7.0 ± 1.0	11 ± 1.0	14.0 ± 2.0
5. Габаритные размеры, не более, мм							
высота	273	320	420	470	500	576	600
длина	140	165	165	210	210	190	210
ширина	100	125	125	160	160	175	210
6. Ранг огнетушителя по модельному счагу пожара:							
класс В	13B	21B	34B	56B	70B	144B	144B
класс А	0,5A	0,7A	1A	2A	2A	4A	4A
7. Длина струи ОТВ, не менее, м	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0
8. Диапозон температур эксплуатации, С	ОТ МИНУС 40 ДО ПЛЮС 50						
9. Срок службы, лет	10	10	10	10	10	10	10

В комплект огнетушителя входят:

Огнетушитель – 1 шт.
 Кронштейн для крепления огнетушителя (по заказу потребителя) – 1 шт.
 Паспорт – 1 экз.

4. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Правила приведения огнетушителя в действие указаны на этикетке, помещенной на корпусе огнетушителя.

4.2. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производится в специализированных организациях на зарядных станциях. Тип порошка при зарядке и при перезарядке должен указываться в таблице.

ЗАРЯЖЕН ПОРОШКОМ

Тип порошка	Класс пожара	Отметка изготовителя	Дата, штамп и подпись перезарядчика

4.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах. Не допускается хранение вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать 50 С.

4.4. Периодически проверять:

– внешний вид огнетушителя визуально (целостность пломбы, мех. повреждения) – не реже одного раза в год;

Проверку давления газа проводить регулярно визуально по индикатору. Стрелка индикатора не должна быть в красном секторе.

4.5. Транспортирование разрешается всеми видами транспорта.

4.6. Не допускается направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Огнетушитель порошковый заправлен огнетушащим порошком, отмеченный штампом контролера ОТК соответствует ТУ 4854-001-61425156-2010 и признан пригодным для эксплуатации.

Сертификат № С-RU. ПБ04.В01569 OT 14.06.13

Месяц и год изготовления _____ 20__ г. Порошок _____ штамп ОТК

Дата продажи _____ 20__ г.

Дата выпуска огнетушителя указана на этикетке

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения и эксплуатации – 24 месяца со дня изготовления, но не более 18 месяцев со дня продажи в соответствии с ТУ 4854-001-61425156-2010.

Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

Гарантия не распространяется на огнетушители, перезаряд или первоначальный заряд которых осуществляют в организациях не имеющих лицензии на проведение данных работ, а также на огнетушители не имеющие пломб завода-изготовителя, утери паспорта и со внешними повреждениями, возникшими не по вине изготовителя.

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию с целью улучшения технических и экономических показателей.